

TRABALHO DE GRADUAÇÃO

IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE FUZZY EM CLP INDUSTRIAL

Jhonantans Moraes Rocha



UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA Faculdade de Tecnologia Curso de Graduação em Engenharia de Controle e Automação

TRABALHO DE GRADUAÇÃO

IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE FUZZY EM CLP INDUSTRIAL

Jhonantans Moraes Rocha

Trabalho de Graduação submetido como requisito parcial de obtenção do grau de Engenheiro de Controle e Automação.

Banca Examinadora

Prof. Eduardo Stockler Tognetti, ENE/UnB	
Orientador	
Prof. Eugênio Fortaleza, ENM/UnB	
Examinador Externo	
Dr. Luis Feline Cruz Figueredo, ENE/UnB	
Di. Edis i chpe Ciuz i igueredo, ENE/Olib	
Examinador Externo	

Brasília, 08 de dezembro de 2016

FICHA CATALOGRÁFICA

ROCHA, JHONANTANS MORAES			
Implementação de Controle Fuzzy Em CLP Industrial [Distrito Federal] 2016.			
xi, 69p., 210 x 297 mm (FT/UnB, Engenheiro, Controle e Automação, 2016).			
Trabalho de Graduação – Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia.			
1. Fuzzy	2. Controle		
3. Quatro-Tanques	4. CLP		
I. Mecatrônica/FT/UnB	II. Título (série)		

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

ROCHA, J.M. (2016). Implementação de Controle Fuzzy Em CLP Industrial, Trabalho de Graduação em Engenharia de Controle e Automação, Publicação TG-037/2016, Faculdade de Tecnologia, Universidade de Brasília, Brasília, DF, 69p.

CESSÃO DE DIREITOS

AUTOR: Jhonantans Moraes Rocha TÍTULO: Implementação de Controle Fuzzy Em CLP Industrial. GRAU: Engenheiro ANO: 2016

É concedida à Universidade de Brasília permissão para reproduzir cópias desta trabalho de graduação e para emprestar ou vender tais cópias somente para propósitos acadêmicos e científicos. O autor reserva outros direitos de publicação e nenhuma parte dessa trabalho de graduação pode ser reproduzida sem autorização por escrito do autor.

Jhonantans Moraes Rocha

Faculdade de Tecnologia - FT Universidade de Brasília (UnB) Campus Darcy Ribeiro CEP 70919-970 - Brasília - DF - Brasil

Aos meus irmãos, Jefferson e Jéssica

AGRADECIMENTOS

Agradeço imensamente ao professor Eduardo Stockler Tognetti, sua orientação sempre disposta guiou-me muito sabiamente desde o início deste trabalho, dois anos atrás. Sua enorme paciência tornou este projeto possível e a pesquisa em que me permitiu trabalhar proporcionou os conhecimentos mais valiosos que adquiri durante a graduação. A todos os professores do curso de Engenharia Mecatrônica da UnB, pelo esforço e dedicação nas aulas, obrigado!

Agradeço a meu pai, Evandro Lourenço Rocha, minha mãe, Izabel Cristina Moraes Rosa Rocha, e aos meus amados irmãos, Jefferson Moraes Rocha e Jéssica Cristina Moraes Rocha, pelo amor incondicional e pelo apoio a todas as minhas decisões e escolhas desde sempre. A vocês dedico este trabalho e tudo que conquistei na vida.

Deixo meus sinceros agradecimentos aos meus amigos Yuri Rocha, Henrique Balbino, Cristiana Miranda, De Hong Jung e a todos os outros que estiveram comigo todo este tempo. Obrigado pelo apoio de vocês sempre que demonstrei qualquer sinal de abatimento e fraqueza.

Um abraço especial a Raphael Arthur, meu irmão, cuja amizade sincera e parceria incondicional é uma das recompensas mais valiosas que levarei da faculdade. Obrigado, irmão, por nunca me deixar desistir e pela absurda paciência que demandei de você! Espero continuar merecendo seu apoio sempre.

Um agradecimento sincero a todos os membros do LARA, Laboratório de Automação e Robótica da UnB, aos companheiros da equipe de robótica (UnBeatables) e aos amigos da Moringa Digital, por serem minha grande motivação durante este período.

Uma gratidão sincera à todos os amigos e professores do Colégio Protágoras, em especial a Marcos Araújo, Osmair e Permínio. Vocês me estenderam a mão e me proporcionaram a oportunidade de realizar este curso. É de vocês todo mérito, pelo esmero em transmitir conhecimento e por insistirem em me enviar para a UnB quando eu era contra a ideia de deixar minha família em Goiânia. Obrigado e, como sempre, vocês estavam certos!

Um agradecimento especial à Chiara Xavier. Sua amizade genuína é uma joia preciosa que me motiva a seguir em frente. Você me inspira a melhorar sempre. Obrigado, Chi, pela enorme paciência e pelo apoio sincero.

Agradeço a todos que me apoiaram desde sempre e contribuíram para que eu chegasse aqui hoje: os amigos do CPMG Hugo de Carvalho Ramos e o pessoal do Colégio Interação, especialmente o Professor Luís. A todos que tentaram me motivar de alguma forma, sinceramente, obrigado.

RESUMO

Plantas descritas matematicamente por sistemas não-lineares apresentam desafios para identificação de sistemas e para aplicação de técnicas de controle convencionais. O procedimento mais simples nestas situações é aproximá-los por um modelo local, linearizado, e assumir que essa dinâmica vale para uma região suficientemente grande de operação do processo. Sabe-se que esta abordagem fornece resultados que divergem dos reais à medida que o estado do sistema se afasta do ponto de referência. Abordagens fuzzy, como os modelos propostos por Takagi-Sugeno, são alternativas eficazes para solução deste problema, uma vez que fazem uma interpolação de vários modelos locais.

Este trabalho faz uso da lógica fuzzy, utilizando modelos Takagi-Sugeno, para desenvolver controladores para uma planta de quatro-tanques, um sistema não-linear com acoplamento entre suas variáveis. O objetivo final é implementar este controlador em um CLP industrial e observar seu desempenho.

ABSTRACT

Plants mathematically described by non-linear systems present challenges for the identification of systems and for the application of conventional control techniques. The simplest procedure in these situations is to approximate them by a local, linearized model, and assume that this dynamic holds for a sufficiently large region of process operation. It is known that this approach provides results that diverge from the real ones as the state of the system moves away from the reference point. Fuzzy approaches, such as the models proposed by Takagi-Sugeno, are effective alternatives to solve this problem, since they interpolate several local models.

This work makes use of fuzzy logic, using Takagi-Sugeno models, to develop controllers for a four-tank plant, a nonlinear system with degrees of coupling between its variables. The final goal is to implement this controller in an industrial PLC and observe its performance.

1	INTRODUÇÃO	1
	1.1 Objetivos	1
	1.2 Organização do Trabalho	2
2	DESCRIÇÃO DO SISTEMA	. 3
	2.1 SISTEMA DE QUATRO-TANQUES	3
	2.2 CLP ROCKWELL 1756-L62	4
	2.2.1 Instalação	5
	2.2.2 Integração	8
	2.3 RSLINX E RSLOGIX	9
	2.3.1 LINGUAGEM LADDER	9
	2.3.2 Blocos Funcionais	10
	2.3.3 Texto Estruturado	11
3	SISTEMAS FUZZY	12
	3.1 Conjuntos Fuzzy	12
	3.1.1 VARIÁVEIS LINGUÍSTICAS	12
	3.2 Funções de Pertinência	13
	3.3 Aplicação	15
	3.3.1 Regras Se-Então	15
	3.4 MODELO FUZZY TAKAGI-SUGENO	16
4	CONTROLE FUZZY	18
	4.1 SISTEMA AUMENTADO	18
	4.2 Método de Lyapunov	18
	4.3 Estabilidade De Sistemas	19
	4.4 Estabilidade Fuzzy	20
5	MODELAGEM	. 21
	5.1 Modelo Não Linear	21
	5.2 LINEARIZAÇÃO	21
	5.3 MODELAGEM FUZZY TAKAGI-SUGENO	22
	5.3.1 VARIÁVEIS LINGUÍSTICAS	22
	5.3.2 Pertinência	22
	5.3.3 Regras Se-Então	23
	5.3.4 Ativação	24
	5.3.5 MODELO FINAL	24
	5.3.6 Controlador Fuzzy	25
6	IMPLEMENTAÇÃO	26

	6.1 Identificação	26
	6.1.1 Identificação Caixa-Preta	26
	6.1.2 Identificação Caixa-Cinza	31
	6.2 CLP	33
7	RESULTADOS	35
	7.1 Simulações	35
	7.1.1 Fase Mínima	35
	7.1.2 Fase Não-Mínima	47
	7.2 Implementação na Bancada	59
8	CONCLUSÃO	62
	8.1 Objetivos	62
	8.2 Trabalhos Futuros	62
RI	EFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	63
A	CÓDIGOS UTILIZADOS	64
	A.1 MATLAB	64
	A.1.1 PLANTA SIMULADA	64
	A.1.2 MODELO TS COM 4 REGRAS	64
	A.1.3 FUNÇÃO DE CÁLCULO DOS "R" SISTEMAS	66
	A.1.4 Função de Cálculo da Pertinências	67
	A.1.5 SIMULINK DE COMUNICAÇÃO OPC	69
	A.2 TEXTO ESTRUTURADO	69

2.1	DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DO SISTEMA DE QUATRO TANQUES E PLANTA DIDÁTICA.	3
2.2	PLANTA DE QUATRO-TANQUES NO LARA	4
2.3	Estação de trabalho	5
2.4	INTERIOR DO PAINEL	6
2.5	INTERIOR DO CLP.	8
2.6	INTERFACE DO SOFTWARE RSLINX	9
2.7	Exemplo de Diagrama Ladder	10
2.8	Exemplo de diagrama de blocos	10
2.9	Exemplo de Texto Estruturado	11
3.1	Funcões de Pertinência.	13
3.2	Funcões de Pertinência.	14
0.12	2 01. ço 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
4.1	Sistema em Malha Fechada	18
5.1	Funções de Pertinência.	23
5.2	Espaço de estados da planta controlada	25
6.1	Identificação 1 - 4000 segundos	27
6.2	Identificação 2 - 6000 segundos	27
6.3	Identificação 3 - 6000 segundos	28
6.4	Identificação 1 - 4000 segundos	29
6.5	Identificação 2 - 6000 segundos	30
6.6	Identificação 3 - 6000 segundos	31
6.7	PROGRAMA PRINCIPAL	34
6.8	VARIÁVEIS DO PROGRAMA	34
71	Νίνει το Τανομε 1	37
7.2	NÍVEL DO TANQUE 2	38
73	COMPARAÇÃO COM 25 REGRAS	38
74	COMPARACÃO COM 225 REGRAS	39
75	ESPACO DE ESTADOS DA PLANTA CONTROLADA	40
7.6	NÍVEL H1 CONTROLADO	40
77	NÍVEL H2 CONTROLADO	41
7.8	SINAL DE SAÍDA DO CONTROLADOR - V1	41
79	SINAL DE SAÍDA DO CONTROLADOR - $\sqrt{2}$	42
7.10	NÍVEL H1 CONTROLADO - COM SATURAÇÃO DO CONTROLADOR	43
7.11	NÍVEL H2 CONTROLADO - COM SATURAÇÃO DO CONTROLADOR	43
7.12	Sinal de saída do controlador - v1	44
7.13	Sinal de saída do controlador - v2	44
7.14	• NÍVEL H1 CONTROLADO - COM Anti-Windup	45

7.15 NÍVEL H2 CONTROLADO - COM Anti-Windup	46
7.16 Sinal de saída do controlador - v1	46
7.17 Sinal de saída do controlador - v2	47
7.18 Nível do Tanque 1	49
7.19 Nível do Tanque 2	50
7.20 Comparação com 25 regras TS	50
7.21 Comparação com 225 regras TS	51
7.22 Nível H1 Controlado	52
7.23 NÍVEL H2 CONTROLADO	52
7.24 Sinal de saída do controlador - v1	53
7.25 Sinal de saída do controlador v2	53
7.26 Nível H1 Controlado - Com saturação do Controlador	54
7.27 NÍVEL H2 CONTROLADO - COM SATURAÇÃO DO CONTROLADOR	55
7.28 Sinal de saída do controlador - v1	55
7.29 Sinal de saída do controlador - v2	56
7.30 NÍVEL H1 CONTROLADO - COM Anti-Windup	57
7.31 NÍVEL H2 CONTROLADO - COM Anti-Windup	57
7.32 Sinal de saída do controlador - v1	58
7.33 Sinal de saída do controlador - v2	58
7.34 NÍVEL H1 CONTROLADO - REAL	59
7.35 NÍVEL H2 CONTROLADO - REAL	60
7.36 Sinal de saída do controlador - v1	60
7.37 Sinal de saída do controlador - v2	61
A.1 COMUNICAÇÃO OPC SIMULINK-RSLINX	69

LISTA DE TABELAS

2.1	Especificações Iniciais da Planta	4
2.2	Módulos 1756 instalados	6
2.3	Entradas Analógicas	7
2.4	Saídas Analógicas	7
2.5	IPs dos dispositivos	8
3.1	TABELA DE EXEMPLOS	14
6.1	Tensões Escolhidas	32
6.2	Pontos de Operação da Planta Instalada	32
6.3	GANHOS APLICADOS À PLANTA	33
7.1	PARÂMETROS DA PLANTA EM FASE MÍNIMA	35
7.2	Pontos de Operação	36
7.3	GANHOS OBTIDOS	39
7.4	PARÂMETROS DA PLANTA EM FASE NÃO-MÍNIMA	48
7.5	Pontos de operação	48
7.6	GANHOS OBTIDOS	51

LISTA DE SÍMBOLOS

Símbolos Latinos

v_i	Tensão aplicada à Bomba i
k_i	Constante de Fluxo da Bomba i
g	Constante Aceleração da Gravidade
H_i	Altura do Tanque i
h_i	Altura do fluído do Tanque i
A_i	Área da secção transversal do Tanque i
a_i	Área do orifício de saída do Tanque i

Símbolos Gregos

 γ_i Abertura da válvula i

Neste trabalho utiliza-se as denominações lógica fuzzy, lógica nebulosa e lógica difusa como sinônimos.

MIMO	10 Múltiplas Entradas Múltiplas Saídas (Multiple Inputs Multiple Ou	
M'	Transposta da matriz M i	
LMI	Linear Matricial Inequalities (Desigualdade Linear Matricial)	
TS	Sistema Takagi Sugeno	
CLP	Controlador Lógico Programável	

1 INTRODUÇÃO

Não há assunto tão velho que não possa ser dito algo de novo sobre ele.

Fiodor Dostoievski

Desenvolver controladores para sistemas não-lineares é quase sempre uma tarefa dispendiosa e complexa. Para plantas multivariáveis não-lineares este desafio é ainda maior. É por este motivo que é prática comum recorrer-se à linearização das equações que as descrevem, obtendo uma aproximação do sistema inicial num formato que se encaixa às teorias de controle convencionais para sistemas lineares.

Esta linearização simples, realizada por meio da série de Taylor, resulta numa aproximação local do sistema não-linear. No entanto, à medida que as variáveis controladas e manipuladas se afastam deste ponto de operação, condição na qual foi realizada a linearização, o modelo passa a se afastar da planta real.

Neste cenário, a abordagem fuzzy figura como excelente ferramenta para solução destes desvios. Aparecendo pela primeira vez nos trabalhos de Zadeh [1], foi desenvolvida para aplicações em modelagem de sistemas nos trabalhos de Takagi e Sugeno [2]. Seus métodos consistem na linearização convencional do sistema em múltiplos pontos escolhidos criteriosamente, baseados em um conjunto de métricas relevantes para o problema em questão. A partir daí desenvolve-se um conjunto de regras para determinar o grau de conformidade de cada estado do sistema à cada um dos pontos prémodelados. Utiliza-se então como modelo a soma (uma interpolação) dos múltiplos modelos iniciais ponderada por estes coeficiente de pertinência.

O objeto de estudo deste trabalho é o sistema de quatro tanques, desenvolvido por Karl Johansson [3] com o objetivo didático de demonstrar de forma ilustrativa conceitos e propriedades de sistemas com múltiplas entradas e saídas (MIMO, do inglês *Multiple Input, Multiple Output*). Ele consiste em quatro tanques interconectados, um reservatório inferior, duas válvulas esferas e duas bombas de corrente contínua que bombeiam o fluido do reservatório inferior para os tanques de forma cruzada, de acordo com a razão entre os fluxos definida pela posição das válvulas. O sistema de quatro tanques é não linear. Seu modelo linearizado apresenta um zero multivariável que pode estar localizado tanto no semi-plano esquerdo quanto no direito dependendo da configuração das válvulas. A abertura delas determina se o sistema é de fase mínima ou de fase não-mínima afetando a dinâmica geral entre entradas e saídas.

1.1 OBJETIVOS

O objetivo geral é desenvolver um controlador fuzzy, baseado no modelo Takagi-Sugeno da planta, capaz de controlar os níveis do fluido nos tanques inferiores 1 e 2. As variáveis manipuladas do processo são somente as tensões de entrada das bombas, que influenciam de maneira proporcional-

mente direta no fluxo.

Como objetivos específicos apresentam-se a instalação do CLP e sua integração. Segue-se então a modelagem e linearização da planta de quatro tanques. Em seguida, a identificação do modelo Takagi-Sugeno proposto juntamente com as funções de pertinência a serem utilizadas, das regras e dos modelos que as compõem. Após a simulação e validação, propõe-se o desenvolvimento de ganhos que estabilizem o sistema em malha fechada, seguindo as referências desejadas. Por fim, objetiva-se a identificação da planta real em 4 pontos a serem utilizados para determinação de seu modelo TS e de ganhos. Finaliza-se com sua implementação e observação dos resultados.

1.2 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

Os capítulos iniciais deste trabalham tratam da teoria fuzzy e sua aplicação em sistemas controlados. Já os capítulos finais aplicam essa teoria diretamente sobre a bancada de quatro-tanques e por meio de LMIs são desenvolvidos controladores para ela. No Capítulo 2 são apresentados a planta estudada e o CLP Rockwell onde os algoritmos são implementados. Em seguida, o Capítulo 3 apresenta uma introdução aos conceitos da lógica e modelagem fuzzy e como aplicá-los. No Capítulo 5 são realizadas as três formas de modelagem do sistema abordadas neste trabalho: não-linear, linear e o modelo Takagi-Sugeno. No Capítulo 4 o projeto do controlador é desenvolvido, seguindo os conceitos de estabilidade baseados em desigualdade lineares matriciais. O Capítulo 6 apresenta a implementação dos algoritmos no CLP, utilizando as linguagens de programação aceitas por este. No Capítulo 7 são apresentados os resultados das simulações e do sistema real. Por fim as considerações finais são apresentadas no Capítulo 8.

2 DESCRIÇÃO DO SISTEMA

É um erro terrível teorizar antes de termos informação.

Sir Arthur Conan Doyle

Sistemas controlados são constituídos essencialmente por uma ou mais plantas as quais se deseja controlar por meio de um dispositivo que implementará os algoritmos de controle aplicados à ela. O objeto de estudo neste trabalho é uma planta de Quatro-Tanques, descrita na seção a seguir. Apresenta-se por fim o dispositivo controlador utilizado, é um CLP Rockwell 1756-L62, apresentado na seção homônima logo em seguida.

2.1 SISTEMA DE QUATRO-TANQUES

Em 1999, Karl Henrick Johansson publicou o artigo "Theaching Multivariable Control Using the Quadruple-Tank System" [3], onde são apresentadas as ideias do sistema de quatro-tanques estudado neste trabalho. Trata-se de um laboratório didático de processo multivariável capaz de demonstrar dinâmicas de zeros alocáveis em fases mínima e não-mínima. O sistema não linear ilustra claramente os problemas de controle MIMO (Multiples Inputs Multiples Outputs) com acoplamento.

Seu diagrama esquemático é apresentado na Figura 2.1 a seguir. Consiste em quatro tanques interconectados, um reservatório inferior, quatro válvulas esferas e duas bombas de corrente contínua.



Figure 2.1: Diagrama esquemático do sistema de quatro tanques e planta didática.

As bombas impulsionam o fluído do reservatório para o sistemas: bomba 1 para os tanques 1 e 4,

bomba 2 para os tanques 2 e 3. As válvulas definem a proporção direcionada entre os tanques inferior e superior de cada rota.

A Imagem 2.2 a seguir apresenta a planta utilizada neste experimento, localizada no LARA (Laboratório de Automação e Robótica) - SG-11 (UnB).



Figure 2.2: Planta de Quatro-Tanques no LARA.

Suas dimensões aferidas são apresentadas na Tabela 2.1, onde A_i e H_i representam a área da secção transversal da base do tanque e o nível máximo do tanque i, i = 1, 2, 3, 4.

Especificações Iniciais da Planta	
A_1, A_3	$47,6 \text{ cm}^2$
A_2, A_4	$47,6 \text{ cm}^2$
H_1, H_2, H_3, H_4	24 cm
g	981 cm/s ²

Table 2.1: Especificações Iniciais da Planta.

2.2 CLP ROCKWELL 1756-L62

Controladores Lógico Programáveis (CLP) são largamente utilizados para controle de processos e automação industrial atualmente. Trata-se de um equipamento eletrônico digital com hardware e software adaptados para as condições industriais. Utilizam uma memória programável para armazenar

instruções de controle e conexões com diversos módulos para interface com processos externos, entrada e saída de dados, comunicação digital, entre diversas outras funções.

2.2.1 Instalação

Neste trabalho realizou-se a montagem de toda a estação de controle. Assim, escolheu-se primeiramente um local adequado para a disposição do painel de controle: próximo à planta e ao microcomputador ao qual se conecta, porém afastado de fiações elétricas ou locais úmidos. Outro cuidado deve de ser observado durante a instalação da fonte junto ao chassi, observando a compatibilidade com as tensões de entrada e saída do controlador. Seguiu-se fixação do painel no local escolhida, instalação do microcomputador à ser utilizado e instalação da fiação elétrica. Observa-se na Figura 2.3 o resultado instalado.



Figure 2.3: Estação de trabalho.

A Figura 2.4 a seguir ilustra o interior do painel, já com o chassi do controlador instalado e as trilhas utilizadas distribuídas no espaço restante para conexão dos bornes a serem utilizados no projeto.



Figure 2.4: Interior do painel.

Os módulos de entrada e saída foram instalados conforme a Tabela 2.2 abaixo.

Especificação	Descrição	Posição no chassi
1756-A7/B	Chassi	
1756-L62	Controlador	0
1756-ENBT/A	EtherNetIp	1
1756-IF8/A	Entradas Analógicas	2
1756-OF8/A	Saídas Analógicas	3
1756-IB16/A	Entradas DC	4
1756-OB8I/A	Saídas DC	5

Table 2.2: Módulos	1756 instalados.
--------------------	------------------

Neste trabalho foram configuradas 4 entradas analógicas, sensores de pressão e 2 saídas analógicas, as bombas. O range de tensão fornecida pelos sensores de pressão é de 0-5V e o de entrada para utilização das bombas é de 0-5V. A tradução das tensões de entrada para os valores físicos, utilizados nas variáveis do controlador, foi feita a partir de uma interpolação de primeiro grau. O software RSLogix apresenta uma interface de simples configuração para esta tradução: tomando como entrada os valores físicos e aferidos em dois pontos, a proporção que descreve essas entradas é calculada automaticamente.

A tabela a seguir descreve a configuração de cada um dos sinais de entrada e saída e os valores utilizados para identificação da curva que os traduzem:

Módulo	Descrição	Canal(Entrada Analógica)	Range	Sinal Analógico Variável Física	Sinal Analógico Variável Física
1756-IF8/A	Tanque 1	4	0-5 V	1.49 V 0 cm	2.44 V 10 cm
1756-IF8/A	Tanque 2	6	0-5 V	1.41 V 0 cm	2.38 V 10 cm
1756-IF8/A	Tanque 3	8	0-5 V	1.41 V 0 cm	2.35 V 10 cm
1756-IF8/A	Tanque 4	12	0-5 V	1.53 V 0 cm	2.47 V 10 cm

Table 2.3: Entradas Analógicas

Table 2.4: Saídas Analógicas

Módulo	Descrição	Canal(Saída Analógica)	Range
1756-IF8/A	Bomba 1	8	0-5 V
1756-IF8/A	Bomba 2	18	0-5 V

Observa-se na Figura 2.5 a seguir a configuração instalada.



(a) Esqueleto do painel

(b) Instalação Final

Figure 2.5: Interior do CLP.

2.2.2 Integração

Seguiu-se a configuração dos módulos de comunicação com o CLP. Dois modos são disponíveis com os módulos utilizados: serial, realizada diretamente com o controlador, e Ethernet, através do módulo EtherNetIP. Ambas foram implementadas e testadas.

Para comunicação serial, basta configurar a entrada serial no computador a ser utilizado e em seguida configurar o controlador no software RSLinx [4]. Para utilizar a comunicação EtherNetIp é necessário antes configurar o módulo EhterNetIp [5]. O software BOOTP/DHCP torna possível assinar um endereço IP para o módulo recém instalado. Para que a comunicação em uma rede EtherNetIp ocorra corretamente todos os dispositivos dela precisam possuir endereços IP seguindo o padrão definido pela máscara de sub-rede, neste caso, 255.255.255.0. Isso significa, basicamente, que os pontos comunicantes da rede devem possuir ids únicos apenas nos último octeto de seus endereços. A tabela a seguir apresenta os endereços utilizados, bem como a configuração padrão da rede.

Table 2.5:	IPs	dos	disp	positivos
------------	-----	-----	------	-----------

Dispositivo	Endereço		
PC (RSLinx)	192.168.2.1		
1756-ENBT/A (CLP)	192.168.2.22		
Geral	192.168.2.xxx		

Um **importante** cuidado de segurança observado foi o aterramento de diversos elementos do equipamento. É conhecida sua capacidade de operação em condições adversas, mesmo assim, como precaução houve o cuidado de aterrar o chassi, a placa onde foi instalado e o painel exterior.

2.3 RSLINX E RSLOGIX

Os principais softwares utilizados para implementação do controlador são o RSLinx e o RSLogix. O primeiro é responsável por estabelecer a comunicação com o CLP Rockwell e sua ampla variedade de aplicativos e módulos. A Figura 2.6 apresenta sua interface, onde é possível visualizar o controlador e os módulos instalados. A partir deste menu são acessíveis diversas funções de configuração e exibição das informações dos dispositivos.



Figure 2.6: Interface do Software RSLinx.

Já o RSLogix 5000 é o ambiente de desenvolvimento proprietário da Rockwell (Allen-Bradley). Neste trabalho, os controladores foram desenvolvidos no RSLogix e enviados (Download) para o CLP em conjunto com o RSLinx. As seções a seguir apresentam as linguagens de o desenvolvimento disponibilizadas pelo RSLogix, a saber linguagem Ladder, blocos de funções e texto estruturado.

2.3.1 Linguagem Ladder

A linguagem Ladder é a pioneira dos CLPs por se tratar de uma evolução natural de diagramas elétricos, utilizados antes da chegada dos controladores digitais. Seu ambiente de desenvolvimento utiliza o posicionamento de de símbolos e blocos para implementação da lógica de controle. O ambiente inicial é formado por duas linhas verticais, que representam nível lógico alto (à esquerda) e baixo(à direita) de um sistema. Entre essa linhas são desenhados ramais horizontais que representam representados os estados do CLP.

Uma forma de compreender essa linguagem seria como uma série de conexões de contatos e bobinas. Se for possível traçar um caminho da esquerda para direita, conectando-se à uma bobina de saída ao final, então o valor dessa bobina será verdadeiro. Trabalhando-se com controladores digitais, são criadas variáveis no programa que representam diretamente os valores presentes nos módulos de saída e entrada. Essas variáveis recebem o nome de TAGs. Assim, as variáveis de entradas são

assinaladas à tags utilizadas como chaves e as variáveis de saídas à tags associadas às bobinas de saída. Percorrendo-se o caminho da esquerda para direita em um ramal, ao se chegar à uma chave, observase se o valor assinalado à ela é verdadeiro. Caso seja, continua-se o caminho até uma bobina de saída. Se está for alcançada, seu valor é setado para verdadeiro, consequentemente a saída associada a ela recebe a tensão associado à este nível lógico no controlador.

A Figura 2.7 à seguir ilustra um exemplo.



Figure 2.7: Exemplo de Diagrama Ladder.

2.3.2 Blocos Funcionais

Trata-se de outra linguagem de programação gráfica disponível aos CLPs Rockwell. É bastante semelhante à observada em vários outros softwares comuns ao meio acadêmico, como o MATLAB. Para sua utilização, assinala-se tags às entradas e saídas dos módulos já adicionados ao projeto. O desenvolvimento utiliza blocos de entradas e saídas associados à essas variáveis. Conexões entre os blocos, por meio de linhas representam passagem dos valores por esses fios. A lógica de controle é feita por meio de blocos de funções, estes possuem uma ou mais entradas e uma ou mais saídas. Os valores assinalados à suas saídas são determinados pelas funções às quais estão associados e que utilizam os valores de entrada como argumentos.

A Figura 2.8 à seguir ilustra um exemplo.



Figure 2.8: Exemplo de diagrama de blocos.

Observa-se o caso do bloco GEQ_01. Suas entradas são o nível do tanque (SourceA = Tank_Level)

e um valor constante (SourceB = 50). Sua saída (dest) será assinalada com nível lógico verdadeiro apenas quando $SourceA \ge SourceB$, ou seja, Dest = 1 se $Tank_Level \ge 50$, sendo Dest = 0 caso contrário.

2.3.3 Texto Estruturado

A linguagem texto estruturado é muito semelhante às linguagens estruturais C e Pascal. Como elas, é baseada no uso simples de comandos que são executados sequencialmente em seu desenvolvimento. Da mesma forma que as anteriores, esta linguagem utiliza Tags como variáveis e é a partir delas que se faz a leitura das entradas e definem-se as saídas.

A Figura 2.9 à seguir ilustra um exemplo.

```
SBR(h1, h2);
FOR row:=0 T0 1 EY 1 D0
FOR col:=0 T0 5 EY 1 D0
K[row,col] := alphal*k1[row,col];
END_FOR;
KND_FOR;
IF (h1 < h2) THEN
Bombal := 0;
ELSE
Bombal := 50;
END_IF;
RET();
```

Figure 2.9: Exemplo de Texto Estruturado.

3 SISTEMAS FUZZY

As respostas residem nas coisas que julgamos simples.

Steins; Gate

A lógica fuzzy, ou difusa, foi introduzida originalmente por Lofti A. Zadeh, em seu artigo "Fuzzy sets and systems" [1]. Sua teoria diverge da lógica booleana convencional no tratamento da pertinência das variáveis, podendo assumir qualquer valor entre todos os possíveis de um intervalo. Essa abordagem é mais eficaz na descrição de alguns sistemas reais, uma vez que é praticamente impossível eliminar todas as incertezas nos modelos que os representam. Este capítulo apresenta os fundamentos desse paradigma bem como sua aplicação na modelagem, proposta por Takagi e Sugeno [2].

3.1 CONJUNTOS FUZZY

De acordo com a teoria de conjuntos clássica, um elemento x qualquer, pode pertencer ou não à um conjunto universo de discurso U, ou seja $x \in U$ ou $x \notin U$. Portanto, para qualquer conjunto determinado, pode-se estar completamente dentro ou totalmente fora dele.

$$f_u(x): U \to \{0, 1\} \qquad \qquad f_u(x) = \begin{cases} 1 & \text{se e somente se } x \in U \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$$
(3.1)

Essa definição binária se encaixa bem em problemas restritos, cujo caráter dos sistemas reflita essa separação clara de estados, por exemplo a paridade ou não de uma da soma dos bits de uma mensagem binária. Conhecendo-se os valores, este resulte é ímpar ou par, indubitavelmente. No entanto, grande parte dos sistemas estudados nas teorias de controle trabalha com grandezas que não possuem limites tão claros assim, como exemplo a sensação térmica. Apesar de a temperatura ser matematicamente bem definida, existem descrições como "frio" e "quente" que não podem ser representadas com este conjunto binário, uma vez que são conceitos vagos e imprecisos.

A abordagem fuzzy aparece como uma alternativa muito capaz de tratar estes casos. Seus conjuntos são caracterizados por uma função contínua de pertinência fuzzy, que relaciona cada elemento do universo de discurso à sua conformidade no conjunto, podendo abranger todos os valores no intervalo de pertinência.

3.1.1 Variáveis Linguísticas

As variáveis linguísticas são os termos que constituem os conjuntos nebulosos. Tratam-se de traduções das variáveis reais na forma de valores linguísticos, não numéricos. Assim, seguindo com exemplo anterior, a temperatura seria a variável linguística e "quente", "frio", "muito quente" e "muito

frio" alguns de seus possíveis valores linguísticos. Estes últimos são os conjuntos difusos e possuem, cada um deles, uma função de pertinência mapeando a adequação de uma determinada temperatura a sua conformidade neles.

3.2 FUNÇÕES DE PERTINÊNCIA

O conceito chave de toda a abordagem fuzzy são as funções de pertinência. Em exemplo, dados os conjuntos fuzzy U_1 , U_2 e U_3 , cada qual possui sua função de pertinência $f_1(x)$, $f_2(x)$ e $f_3(x)$, para todo elemento pertencente ao universo de discurso.

$$f_i(x): i \to [0,1] \tag{3.2}$$

Onde $f_i(x) = 0$ implica que o elemento x é "completamente não" U_i e $f_i(x) = 1$ indica que x é "completamente" U_i . Mas, diferentemente da lógica convencional, é possível que um elemento seja 50% pertinente à U_1 ($f_1(x) = 0.5$), 30% à U_2 ($f_2(x) = 0.3$) e 20% à U_3 ($f_3(x) = 0.2$).

Apesar de operar sobre grandezas linguísticas, é importante notar que normalmente os elementos são variáveis numéricas, portanto as funções de pertinência precisam ser bem definidas no intervalo do conjunto. Os formatos mais comuns para elas são apresentados na Figura 3.1 a seguir:



Figure 3.1: Funcões de Pertinência.

Apresenta-se a seguir os procedimentos comuns para obtenção da função de pertinência de um dado sistema, ilustrando-se com o exemplo:

- Definir a variável linguística: "Temperatura"
- Definir os conjuntos fuzzy: {"muito frio"}, {"frio"}, {"quente"}, {"muito quente"}

- Definir os limites de cada conjunto: $[-\infty, 10C]$, [5C, 25C], [15C, 35C], $[25C, \infty]$
- **Definir as funções de pertinência:** Neste caso opta-se por funções triangulares, com picos nos centros dos intervalos e nulas em qualquer caso fora deles.

Os resultados do exemplo são apresentados na Figura 3.2 a seguir:













(c) Pertinência do conjunto "quente"

(d) Pertinência do conjunto "muito quente"

Figure 3.2: Funções de Pertinência.

A Tabela 3.1 a seguir apresenta os graus de pertinência de várias amostras a cada conjunto:

Temperatura (° C)	Muito Frio	Frio	Quente	Muito Quente
0	1	0	0	0
5	1	0	0	0
10	0.5	0.5	0	0
15	0	1	0	0
20	0	0.5	0.5	0
25	0	0	1	0
30	0	0	0.5	0.5
35	0	0	0	1
40	0	0	0	1

Table 3.1: Tabela de Exemplos

É importante notar que a soma final dos valores de todas as pertinências de um elemento precisa ser 1, para que haja coerência entre o modelo e o real.

3.3 APLICAÇÃO

A aplicação da lógica fuzzy na teoria de controle se dá através da utilização de regras que definem o modelo final baseando-se no grau de pertinência do estado do sistema a cada um dos conjuntos difusos.

De maneira similar à tradicional, a lógica fuzzy baseia-se no paradigma de implicações, ou *modus ponens*. Esta linha de raciocínio é organizada em regras que implicam em conclusões a partir da autenticidade de premissas. O Exemplo 1 a seguir ilustra:

Exemplo 1

(1) Se está chovendo então é perigoso dirigir
 (2) Está chovendo
 (3) É perigoso dirigir

A afirmação (1) é chamada de regra de implicação, ou regra Se-Então, e é ela quem rege o comportamento da conclusão (3) de acordo com a premissa (2). Ou seja, sempre que (2) é verdadeira, (3) também será.

3.3.1 Regras Se-Então

Como visto no Exemplo 1 as regras Se-Então são parte das premissas que definem os resultados das afirmações. Uma vez que as funções de pertinência fuzzy assumem diferentes níveis de verdade, não binários, então a autenticidade de afirmações envolvendo-as também assumirá diferentes graus de verdade. Assim, ao contrário da lógica clássica onde há ou não ativação de uma determinada regra, em lógica difusa toda regra está ativada em determinado grau. Exemplifica-se a seguir:

Regra:
$$\begin{cases} SE: X \text{ pertence a A} \\ ENTÃO: Y \text{ pertence a B} \end{cases}$$
(3.3)

O grau de ativação da Regra na Equação 3.3 é definido a partir da pertinência do elemento X em A. A conclusão Y será definida de forma a cumprir pertinência semelhante ao conjunto B. Caso X seja 50% A, a saída Y deverá ser 50% B.

Prosseguindo o exemplo inicial, pode-se utilizar a temperatura de uma sala para controlar a potência ativa de um ar condicionado. Seguindo os procedimentos descritos, define-se uma nova variável linguística: "Potência" e seus conjuntos fuzzy: {"muito fraca", "fraca", "forte", "muito forte"}. Chamando "T" a temperatura atual e "P" a potência, uma forma simples de projeto poderia ser:

3.4 MODELO FUZZY TAKAGI-SUGENO

Os trabalhos de Takagi, Sugeno [2] e Kang [6] introduziram e desenvolveram a aplicação da lógica difusa em sistemas dinâmicos. Neles é demonstrada a capacidade dos modelos fuzzy (aqui os trataremos por Takagi-Sugeno) de representarem, de forma tão aproximada quanto se queira, qualquer sistema dinâmico (respeito condições de domínio).

Suponha-se um sistema dinâmico qualquer a seguir:

$$\dot{x}(t) = f(x(t)) + g(u(t))$$
$$y(t) = h(x(t))$$

Linearizando o obteria-se o seguinte modelo em espaço de estados:

$$\Delta x(t) = A\Delta x(t) + B\Delta u(t)$$
$$y(t) = C\Delta x(t)$$

As regras fuzzy são:

$$\mathbf{Regra i:} \begin{cases} \mathbf{SE:} c_1(t) \notin M_{1i} \in c_2(t) \notin M_{2i} \in \dots \in c_n(t) \in M_{ni}, \\ \mathbf{ENTÃO}: \begin{cases} \dot{x}(t) = A_i \Delta x(t) + B_i \Delta u(t), \\ y(t) = C_i \Delta x(t) \end{cases}$$
(3.4)

Onde $c_j(t)$ é cada uma das variáveis nas quais são verificadas as pertinência f_{ij} ao conjunto M_{ji} correspondente, sendo *i* a regra em questão. Agrupando as premissas, tem-se:

$$c(t) = [c_1(t) \ c_2(t) \ c_3(t) \ \dots \ c_n(t)]$$
(3.5)

O grau de ativação de cada regra é dado pelo produto das n pertinências que compõem seus antecedentes:

$$w_i(c(t)) = \prod_{j=1}^n f_{ij}(c_j(t))$$
(3.6)

O sistema final é dado pela média ponderada dos consequentes das r regras por seus graus de ativação. Assim, o modelo Takagi-Sugeno final é dado por:

$$\dot{x}(t) = \frac{\sum_{i=1}^{r} w_i(c(t)) (A_i x(t) + B_i u(t))}{\sum_{j=1}^{r} w_j(c(t))}$$

Simplificando o coeficiente de ponderação em cada regras, tem-se:

$$\alpha_i(c(t)) := \frac{w_i(c(t))}{\sum_{j=1}^r w_j(c(t))}$$

E finalmente:

$$\dot{x}(t) = \sum_{i=1}^{r} \alpha_i(c(t))(A_i x(t) + B_i u(t))$$
(3.7)

4 CONTROLE FUZZY

Se você entende como o universo funciona, de certa forma pode controlá-lo.

Stephen Hawking

Neste capítulo, busca-se realizar a sintonia de controladores por realimentação de estados do modelo TS utilizado.

4.1 SISTEMA AUMENTADO

A Figura 4.1 apresenta o sistema em malha fechada.



Figure 4.1: Sistema em Malha Fechada

O controlador realizado consiste em aplicar um ganho $K = [Kp \ Ki]$ sobre o vetor espaço de estados. As condições buscadas são simplesmente erro nulo em regime permanente e estabilidade do sistema. Para a primeira, realiza-se a expansão do espaço de estado, acrescentando as integrais do erro em relação à referência para as duas variáveis controladas (níveis 1 e 2).

4.2 MÉTODO DE LYAPUNOV

A utilização de LMIs é uma abordagem prática e eficiente para garantir a estabilidade de sistemas fuzzy. Baseando-se no método de Lyapunov [8], desenvolvem-se as LMIs que aplicadas a cada um dos sistemas que compõem o TS final garantem sua estabilidade em malha fechada [7].

O método direto de Lyapunov é baseado na positividade de funções. Define-se então:

Definição 1 Uma função escalar contínua $w : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, w(0) = 0 é semidefinida positiva se, e somente se

$$w(x) \ge 0, \forall \ x \in \mathbb{R}^n - 0 \tag{4.1}$$

Caso desigualdade seja estrita, então w será definida positiva. Uma função g é dita semidefinida (definida) negativa caso -g seja semidifenida (definida) positiva.

O método de Lyapunov consiste em encontrar uma função que seja sempre positiva e que decaia à medida que o estado do sistema avance. Sua formalização é dada pelo Teorema 1 a seguir:

Teorema 1 Um ponto de equilíbrio de um sistema dinâmico é assintoticamente estável se existe uma função escalar $V : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ tal que:

- V é definida positiva
- V possui derivada de primeira ordem
- *V* é definida negativa
- $V \to \infty$ a medida em que $||x|| \to \infty$

Assim, uma função V que satisfaça todo os requisitos do Teorema 1 para um dado sistema é chamada de função de Lyapunov.

4.3 ESTABILIDADE DE SISTEMAS

Para o sistema dinâmico contínuo e invariante no tempo definido pela Equação 4.2 a seguir:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \tag{4.2}$$

Aplicando-se o teorema de Lyapunov [10], definindo uma matriz P, chega-se à:

Teorema 2 *O* equilíbrio de um sistema dinâmico (4.2) é globalmente assintoticamente estável se existe uma matriz P, tal que:

$$P = P'$$

$$P > 0$$

$$A'P + PA < 0$$

4.4 ESTABILIDADE FUZZY

Aplicando-se a Teoria de Lyapunov, como proposto por Tanaka e Wang [10], uma vez que o modelo final é convexo, basta aplicar o Teorema 2 nos vértices do sistema, ou seja, em cada um dos sistemas que compõem as Regras 3.4. A análise computacional via LMIs possibilita a busca por uma matriz P que satisfaça essas condições, caso ela exista, prova-se a estabilidade do sistema. Assim, o sistema TS dado pela Equação 3.7 é assintoticamente estável na região de validade do modelo [9] se existir solução para:

encontre P
s.a
$$P \succ 0$$

 $A'_i P + P A_i \prec 0, \quad i = 1, 2, 3, ..., r$

$$(4.3)$$

Seguindo estas premissas, obtém-se o seguinte teorema:

Teorema 3 Dado um sistema fuzzy Takagi-Sugeno, convexo, composto por r regras e modelos correspondentes, em malha fechada com ganhos $K_i = M_i X^{-1}$, sua estabilidade é verificada [10] se existe solução para o problema

encontre
$$X = X', i = 1, 2, ..., r$$

 $X \succ 0$
 $s.a - XA'_i - A_iX + M'_iB'_i + B_iM_i > 0, i = 1, ..., r$
 $- XA'_i - A_iX + M'_iB'_i + B_iM_i + M'_jB'_i + B_iM_j + M'_iB'_j + B_jM_i \ge 0, i < j$
(4.4)

5 MODELAGEM

Os modelos físicos do sistema de quatro-tanques utilizados neste trabalho são apresentados nas seções a seguir.

5.1 MODELO NÃO LINEAR

Baseado nos princípios de conservação de massa e na lei de Bernoulli para líquidos incompressíveis tem-se o seguinte sistema de equações não lineares que descrevem o processo.

$$\begin{cases} \dot{h_1} = \frac{1}{A_1} (a_3 \sqrt{2gh_3} + \gamma_1 k_1 v_1 - a_1 \sqrt{2gh_1}) \\ \dot{h_2} = \frac{1}{A_2} (a_4 \sqrt{2gh_4} + \gamma_2 k_2 v_2 - a_2 \sqrt{2gh_2}) \\ \dot{h_3} = \frac{1}{A_3} ((1 - \gamma_2) k_2 v_2 - a_3 \sqrt{2gh_3}) \\ \dot{h_4} = \frac{1}{A_4} ((1 - \gamma_1) k_1 v_1 - a_4 \sqrt{2gh_4}) \end{cases}$$
(5.1)

Na Equação 5.1, os termos h_i , A_i e a_i representam o nível de água, a área da secção transversal da base do tanque i e a área de secção transversal do orifício de saída do tanque i, i = 1, 2, 3, 4, respectivamente. A constante de fluxo da bomba j e a tensão aplicada sobre ela são dadas por k_j e v_j , j = 1, 2. O parâmetro γ_1 é a razão entre os fluxos para os tanques 1 e 4 enquanto γ_2 é a razão entre os fluxos para os tanques 2 e 3 e g é a aceleração da gravidade.

É fácil notar nas equações deste sistema os termos não lineares (as raízes). O aspecto do acoplamento entre as variáveis também pode ser observado ao analisar as equações: o nível h_1 varia conforme o fluxo da bomba 1, dependente de v_1 , e conforme o nível h_3 , que por sua vez depende do fluxo da bomba 2, v_2 . Assim, as variáveis manipuladas, v_1 e v_2 , influem em ambos os níveis simultaneamente, apresentando um desafio considerável para a estabilização dos níveis desejados, h_1 e h_2 , que são as variáveis controladas deste trabalho.

5.2 LINEARIZAÇÃO

Linearizando o sistema em torno dos ponto de operação $\overline{h} = (\overline{h_1}, \overline{h_2}, \overline{h_3}, \overline{h_4})$ e $\overline{v} = (\overline{v_1}, \overline{v_2})$, por expansão em série de Taylor, obtém-se a seguinte representação no espaço de estados:

$$\begin{bmatrix} \Delta \dot{h}_{1} \\ \Delta \dot{h}_{2} \\ \Delta \dot{h}_{3} \\ \Delta \dot{h}_{4} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{-a_{1}\sqrt{2g}}{2A_{1}\sqrt{h_{1}}} & 0 & \frac{a_{3}\sqrt{2g}}{2A_{1}\sqrt{h_{3}}} & 0 \\ 0 & \frac{-a_{2}\sqrt{2g}}{2A_{2}\sqrt{h_{2}}} & 0 & \frac{a_{4}\sqrt{2g}}{2A_{2}\sqrt{h_{4}}} \\ 0 & 0 & \frac{-a_{3}\sqrt{2g}}{2A_{3}\sqrt{h_{3}}} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{-a_{4}\sqrt{2g}}{2A_{4}\sqrt{h_{4}}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta h_{1} \\ \Delta h_{2} \\ \Delta h_{3} \\ \Delta h_{4} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{\gamma_{1}k_{1}}{A_{1}} & 0 \\ 0 & \frac{\gamma_{2}k_{2}}{A_{2}} \\ 0 & \frac{(1-\gamma_{2})k_{2}}{A_{3}} \\ \frac{(1-\gamma_{1})k_{1}}{A_{4}} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta v_{1} \\ \Delta v_{2} \end{bmatrix}$$

$$(5.2)$$

$$\begin{array}{c} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{array} = I \begin{bmatrix} \Delta h_1 \\ \Delta h_2 \\ \Delta h_3 \\ \Delta h_4 \end{bmatrix}$$
(5.3)

em que y_i são as saídas medidas do sistema, $\Delta h_i = h_i - \overline{h_i}$, $\Delta v_i = v_i - \overline{v_i}$, e i = 1, 2, 3, 4. E por fim, a matriz função de transferência do sistema obtida é:

$$G(s) = \begin{bmatrix} \frac{T_1\gamma_1k_1}{A_1(1+sT_1)} & \frac{T_1(1-\gamma_2)k_2}{A_1(1+sT_3)(1+sT_1)} \\ \frac{T_2(1-\gamma_1)k_1}{A_2(1+sT_2)} & \frac{T_2\gamma_2k_2}{A_2(1+sT_2)} \\ 0 & \frac{T_3(1-\gamma_2)k_2}{A_3(1+sT_3)} \\ \frac{T_4(1-\gamma_1)k_1}{A_4(1+sT_4)} & 0 \end{bmatrix}$$
(5.4)

em que $G(s) = \frac{\Delta h(s)}{\Delta v(s)}$ e $T_i = \frac{2A_i\sqrt{h_i}}{a_i\sqrt{2g}}, i = 1, 2, 3, 4.$

5.3 MODELAGEM FUZZY TAKAGI-SUGENO

A modelagem via Takagi-Sugeno segue os mesmos passos propostos na Seção 3.4: escolhem-se as variáveis linguística do sistema e seus conjuntos fuzzy, definem-se as funções de pertinência de cada um deles, as regras Se-Então, a fórmula de ativação e o resultado final do modelo.

5.3.1 Variáveis Linguísticas

Como visto, as regras do modelo são ativadas de acordo com o estado atual do sistema. As variáveis aferidas da planta são os níveis, por este motivo serão as variáveis linguísticas definidas para o modelo fuzzy. Escolhem-se então "Nível do Tanque 1" e "Nível do Tanque 2" e os conjuntos nível baixo, nível alto para cada uma.

5.3.2 Pertinência

Como visto, a linearização é baseada nos estados estacionários do sistema, ou seja, são escolhidos pontos em que $\dot{h}(t) = 0$. Assim, o modelo linear trata do valor de desvio das variáveis e é dado por:

$$\Delta \dot{h}(t) = A \Delta h(t) + B \Delta u(t)$$
(5.5)

Seguindo os passos descritos na Seção 3.2 definem-se os conjuntos escolhidos. Há quatro vértices para os estados do sistema:

$$\begin{cases} N \text{ ível 1 Baixo} & \begin{cases} N \text{ ível 2 Baixo} \\ N \text{ ível 2 Alto} \\ N \text{ ível 1 Alto} & \begin{cases} N \text{ ível 2 Baixo} \\ N \text{ ível 2 Baixo} \\ N \text{ ível 2 Alto} \end{cases}$$
(5.6)

Obtemos um modelo linear em cada um destes vértices:

$$\Delta \dot{h}(t) = A_i \Delta h(t) + B_i \Delta u(t)$$
(5.7)

$$i = 1, 2, 3, 4$$
 (5.8)

Como descrito na Tabela 2.1, a altura dos tanques é de 25cm. Assim, escolhe-se os limitantes 5cm como "completamente" verdade para o nível baixo e 25cm como "completamente" verdade para o nível alto. As funções de pertinência obtidas são:



Figure 5.1: Funções de Pertinência.

Onde $M_1(h_1(t))$ e $M_2(h_1(t))$ é o grau de pertinência do nível $h_1(t)$ aos conjuntos "baixo" e "alto", respectivamente. De maneira análoga, tem-se $N_1(h_2(t))$ e $N_2(h_2(t))$ para o nível $h_2(t)$.

5.3.3 Regras Se-Então

Haverá uma regra para cada um dos sistemas dados:

• Regra 1:
$$\begin{cases} {\rm SE} & h_1 \mbox{ é baixo } e \ h_2 \mbox{ é baixo} \\ {\rm ENTÃO} & \Delta \dot{h}(t) = A_1 \Delta h(t) + B_1 \Delta u(t) \end{cases}$$

• Regra 2:

$$\begin{cases} \text{SE} & h_1 \text{ \'e} \text{ baixo e } h_2 \text{ \'e} \text{ alto} \\ \text{ENTÃO} & \Delta \dot{h}(t) = A_2 \Delta h(t) + B_2 \Delta u(t) \end{cases}$$

• Regra 3:

$$\begin{cases} \text{SE} & h_1 \text{ é alto e } h_2 \text{ é baixo} \\ \text{ENTÃO} & \Delta \dot{h}(t) = A_3 \Delta h(t) + B_3 \Delta u(t) \end{cases}$$

• Regra 4:

$$\begin{cases} \text{SE} & h_1 \text{ é alto e } h_2 \text{ é alto} \\ \text{ENTÃO} & \Delta \dot{h}(t) = A_4 \Delta h(t) + B_4 \Delta u(t) \end{cases}$$

5.3.4 Ativação

O nível de ativação de cada uma das **Regras** i é dado respectivamente por w_i :

$$w_{1}(t) = M_{1}(h_{1}(t)) * N_{1}(h_{2}(t))$$

$$w_{2}(t) = M_{1}(h_{1}(t)) * N_{2}(h_{2}(t))$$

$$w_{3}(t) = M_{2}(h_{1}(t)) * N_{1}(h_{2}(t))$$

$$w_{4}(t) = M_{2}(h_{1}(t)) * N_{2}(h_{2}(t))$$
(5.9)

5.3.5 Modelo Final

O peso de cada regra, na ponderação final, é dado por:

$$\alpha_i(h(t)) := \frac{w_i(h(t))}{\sum_{j=1}^r w_j(h(t))}$$

O modelo Takagi-Sugeno fornece, finalmente:

$$\Delta \dot{h}(t) = \sum_{i=1}^{4} \alpha_i(h(t))(A_i \Delta h(t) + B_i \Delta u(t))$$
(5.10)

5.3.6 Controlador Fuzzy

No Capítulo 4 demonstra-se o projeto de controladores capazes de estabilizar o sistema em todos os pontos de 5.10. O desenvolvimento do controlador final para modelo segue os mesmos passos já apresentados: realiza-se a sintonização do ganho K a ser utilizado para cada regra e o grau de ativação de cada ganho é obtido pelas mesmas Equações 5.9. O ganho final a ser utilizado é dado por:

$$K = \frac{\sum_{i=1}^{4} w_i(h(t)) K_i}{\sum_{i=1}^{4} w_i(h(t))}$$

Ou seja,

$$K = \sum_{i=1}^{4} \alpha_i(h(t)) K_i$$
 (5.11)

Deseja-se neste trabalho obter um controlador capaz de prover erro nulo para ambas os níveis inferiores em estado estacionário. Desta forma, foi desenvolvido um projeto aumentado dos erros integrais das variáveis controlados. O modelo final dos sistema é apresentado na Figura 5.2 a seguir:



Figure 5.2: Espaço de estados da planta controlada

6 IMPLEMENTAÇÃO

Uma vez que se tenha modelado o sistema, é necessário realizar a identificação dos parâmetros da planta real afim de aplicar os mesmos passos para a sintonia do controlador. A implementação em bancada inicia-se com a calibração dos sensores e identificação dos ganhos das bombas e do sistema em 4 pontos, que irão compor os conjuntos das regras TS. Por fim, os ganhos são calculados desenvolvendo-se as matrizes de cada uma das regras e seguindo as equações 4.4.

6.1 IDENTIFICAÇÃO

Há diversas formas de realizar a identificação de um sistema. Baseando-se na forma e quantidade de informações disponíveis, existem três tipos de identificação:

- Caixa-Branca: ocorre quando é realizada aferindo-se diretamente todos os parâmetros envolvidos.
- **Caixa-Preta:** baseia-se completamente nos dados externos do sistema como seus resultados para algum teste para identificação desejada.
- Caixa-Cinza: é realizada a partir de informações internas aferidas diretamente do sistema utilizando resultados externos para determinação dos parâmetros ainda não identificados.

Neste trabalho utilizou-se inicialmente o software MATLAB em uma tentativa de realizar uma identificação caixa-preta, puramente baseada nos dados obtidos a partir de degraus nas entradas. Como será visto a seguir, está abordagem não forneceu um sistema condizente com o esperado, portanto optou-se por seguir a estratégia caixa-cinza para realizar a identificação. As descrições de ambas são apresentadas a seguir.

6.1.1 Identificação Caixa-Preta

A identificação caixa-preta verifica o comportamento das saídas em relação às entradas e tenta inferir, por meio de algoritmos de regressão e outros, as equações que descrevem a dinâmica do sistema. Assim, as imagens 6.1 - 6.3 a seguir apresentam as respostas do sistema aos degraus nas entradas. Esses dados foram tratados e enviados para a Toolbox de Identificação do Matlab.







Figure 6.2: Identificação 2 - 6000 segundos



Figure 6.3: Identificação 3 - 6000 segundos

A ferramenta recebe os dados de entrada e saída dos testes do sistema para estimação que retorna as matrizes índices no espaço de estados. É possível determinar as ordens dos parâmetros para estimação e quais elementos de cada matriz são conhecidos. Neste trabalho, determinou-se:

$$A = \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} & a_{1,4} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} & a_{2,4} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & a_{3,3} & a_{3,4} \\ a_{4,1} & a_{4,2} & a_{4,3} & a_{4,4} \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} b_{1,1} & b_{1,2} \\ b_{2,1} & b_{2,2} \\ b_{3,1} & b_{3,2} \\ b_{4,1} & b_{4,4} \end{bmatrix}$$
(6.1)
$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad D = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$
(6.2)

Os parâmetros que se deseja encontrar são $a_{i,j}$ e $b_{i,j}$. A matriz D é nula e C é a identidade, selecionando os quatro níveis, que compõe o estado, como as saídas. Os resultados obtidos são apresentados a seguir:

• Identificação I:





(d) Nível 4

Figure 6.4: Identificação 1 - 4000 segundos

$$A_{1} = \begin{bmatrix} 0.9985 & -0.0002098 & 0.0007881 & 0.0001684 \\ 0.000169 & 0.999 & -7.159e - 05 & 0.0004413 \\ -0.000736 & 0.0001313 & 1 & 0.0001939 \\ -0.0009293 & -0.0008117 & 0.00109 & 1 \end{bmatrix}$$
$$B_{1} = \begin{bmatrix} -0.0006189 & 0.0008599 \\ 0.000715 & -0.0005701 \\ 0.0001636 & -2.26e - 05 \\ -0.0009055 & 0.00109 \end{bmatrix}$$

• Identificação II:



(c) Nível 3

(d) Nível 4

Figure 6.5: Identificação 2 - 6000 segundos

$$A_{2} = \begin{bmatrix} 0.999 & 0.0002 & 0.000456 & 3.182e - 05 \\ -0.0001421 & 1 & -0.0001671 & 0.0002886 \\ -0.0005784 & 0.0003516 & 0.9999 & 0.0001039 \\ 0.0006769 & -0.001255 & 0.0006098 & 0.9999 \end{bmatrix}$$
$$B_{2} = \begin{bmatrix} -0.0004175 & 0.0005107 \\ 0.0006248 & -0.0005959 \\ 0.0002711 & -0.0002032 \\ -0.0002449 & 0.0002294 \end{bmatrix}$$

• Identificação III:



Figure 6.6: Identificação 3 - 6000 segundos

$$A_{3} = \begin{bmatrix} 0.9834 & 0.02014 & -0.007577 & -0.00362 \\ -0.0117 & 1.019 & -0.009873 & -0.003866 \\ -0.009733 & 0.02102 & 0.9863 & -0.004788 \\ -0.02114 & 0.02447 & -0.008362 & 0.9952 \end{bmatrix}$$
$$B_{3} = \begin{bmatrix} -0.007073 & 0.009851 \\ -0.004253 & 0.006861 \\ -0.002624 & 0.005544 \\ -0.009936 & 0.01346 \end{bmatrix}$$

Observou-se ao se aplicar os métodos de obtenção de ganhos pro controlador, descritos nos capítulos anteriores, se obtém valores muito altos ou excessivamente baixos, o que torna o controle inviável do ponto de vista prático devido a saturação dos atuadores que não foram levados em conta no projeto.

6.1.2 Identificação Caixa-Cinza

Nesta abordagem obtêm-se os parâmetros aferindo diretamente do sistema ou por meio de respostas à entradas controladas e utiliza-se as equações 5.2 para definir o modelo linear identificado. A Tabela 2.1 apresenta os valores das dimensões mensuráveis do tanque e da aceleração da gravidade. Os demais parâmetros serão identificados em 4 pontos, escolhidos por observação, que comporão as regras do modelo TS.

Escolheu-se realizar-se a identificação para o funcionamento das bombas a 42% e 45% de suas capacidades. Nota-se que abaixo de 30% não há resposta aparente e durante todo este trabalho limitouse a atuar abaixo de 70% de sua potência máxima, uma vez que este valor foi observado como limiar seguro de utilização. Os valores de γ são obtidos enviando tensões constantes para cada bomba e verificando a proporção de fluído enviado para os tanques respectivos. Como o comportamento real da bomba é não linear, esses valores são identificados para cada uma das regras.

De forma semelhante, as constantes de fluxo k são identificadas aferindo-se o volume enviado aos tanques, para uma dada tensão constante num tempo fixo. A taxa volume/tempo é utilizada como fluxo médio, k_i é obtido dividindo o fluxo médio i pela tensão i utilizada. Optou-se por realizar a identificação do sistema em uma configuração em fase mínima, visando a simplificação dos cálculos e ilustração das práticas abordadas.

Identificação	Tensão (v_i)	γ_1	γ_2	Ganho 1 (k_1)	Ganho 2 (k_2)
1	42%	0.8980	0.6810	$7.4044 \ cm^3/Vs$	$7.1022 \ cm^3/Vs$
2	45%	0.8276	0.6827	$8.1801 \ cm^3/Vs$	$7.3339 \ cm^3/Vs$

Realiza-se então a identificação do modelo, a partir dos estados estacionários, nos 4 pontos dados pela interpolação destes conjuntos. Os resultados obtidos são exibidos a seguir:

Sistema	Bomba 1 ($\bar{v_1}$)	Bomba 2 $(\bar{v_1})$	Nível 1 $(\bar{h_1})$	Nível 2 $(\bar{h_2})$	Nível 3 $(\bar{h_3})$	Nível 4 $(\bar{h_4})$
1	42%	42%	11.1024 cm	9.4410 cm	8.7849 cm	17.4466 cm
2	42%	45%	16.3767 cm	16.1350 cm	11.4907 cm	20.5671 cm
3	45%	42%	15.0037 cm	13.9138 cm	20.7899 cm	19.5759 cm
4	45%	45%	18.0278 cm	18.8761 cm	18.3048 cm	19.6136 cm

Table 6.2: Pontos de Operação da Planta Instalada

Obtém-se então um modelo como o proposto na Equação 3.7 composto por 4 regras. As matrizes que compõem cada regra são apresentadas a seguir:

$$A_{1} = \begin{bmatrix} -0.0177 & 0 & 0.0057 & 0 \\ 0 & -0.0131 & 0 & 0.0010 \\ 0 & 0 & -0.0057 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -0.0010 \end{bmatrix} \qquad B_{1} = \begin{bmatrix} 0.1397 & 0 \\ 0 & 0.1016 \\ 0 & 0.0476 \\ 0.0159 & 0 \end{bmatrix}$$

$$A_{2} = \begin{bmatrix} -0.0123 & 0 & 0.0048 & 0 \\ 0 & -0.0084 & 0 & 0.0008 \\ 0 & 0 & -0.0048 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -0.0008 \end{bmatrix} \qquad B_{2} = \begin{bmatrix} 0.1397 & 0 \\ 0 & 0.1052 \\ 0 & 0.0489 \\ 0.0159 & 0 \end{bmatrix}$$

$$A_{3} = \begin{bmatrix} -0.0140 & 0 & 0.0024 & 0 \\ 0 & -0.0101 & 0 & 0.0017 \\ 0 & 0 & -0.0024 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -0.0017 \end{bmatrix} \qquad B_{3} = \begin{bmatrix} 0.1422 & 0 \\ 0 & 0.1016 \\ 0 & 0.0476 \\ 0.0296 & 0 \end{bmatrix}$$

$$A_4 = \begin{bmatrix} -0.0119 & 0 & 0.0030 & 0 \\ 0 & -0.0080 & 0 & 0.0017 \\ 0 & 0 & -0.0030 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -0.0017 \end{bmatrix} \qquad B_4 = \begin{bmatrix} 0.1422 & 0 \\ 0 & 0.1052 \\ 0 & 0.0489 \\ 0.0296 & 0 \end{bmatrix}$$

Aplicando-se então o Teorema 3 obtém-se os ganhos a seguir:

Table 6.3: Ganhos aplicados à planta

Regra				Ganho				_
1	<i>K</i> –	-10.1267	-0.1726	-0.0693	-0.0304	7.4632	0.0782	
1	Λ -	0.4704	-8.9962	0.0234	-0.0081	-0.1735	11.3821	
2	K =	-10.1655	-0.1445	-0.0628	-0.0301	7.4634	0.0680	
$2 \qquad \Lambda =$	Λ -	0.3944	-8.7470	0.0221	-0.0071	-0.1460	11.0130	
3	<i>K</i> –	-9.7178	-0.2288	-0.0433	-0.0878	7.1828	0.0979	
5	Λ -	0.5970	-8.9866	-0.0014	-0.0096	-0.2192	11.3719	
4	<i>K</i> –	-9.7327	-0.2180	-0.0472	-0.0874	7.1831	0.0939	
4	n =	0.5519	-8.7291	0.0082	-0.0090	-0.2028	11.0068	

6.2 CLP

Os ganhos obtidos a partir da identificação do modelo foram implementados no CLP utilizando um diagrama de bloco de funções e uma rotina em texto estruturado. A Figura 6.7 a seguir apresenta o programa principal.



Figure 6.7: Programa Principal

O controlador recebe os estados atuais do sistema e os erros acumulados das variáveis controladas. A rotina textitFuzzyInputCalc implementa o controlador fuzzy a partir destas entradas e dos ganhos já apresentados assinalando às variáveis de saída o valor da tensão nas bombas desejado. A Figura 6.8 a seguir apresenta as variáveis definidas no trabalho. O código em texto estruturado do bloco FuzzyInputCalc acima pode ser visto no Anexo A2.

Name	Value 🗧	Force Mask 🛛 🔦	Style	Data Type
Bomba1	0.0		Float	REAL
Bon 2	0.0		Float	REAL
Tanq4	-1.1778555		Float	REAL
Tanq3	-0.934515		Float	REAL
Tang2	-0.98810005		Float	REAL
Tanq1	-0.1844101		Float	REAL
Saida2	0.0		Float	REAL
Saida1	0.0		Float	REAL
+-row	0		Decimal	INT
ref2	10.0		Float	REAL
ref1	8.0		Float	REAL
IE-PID2	{}	{}		PID
±-PID	{}	{}		PID
	{}	{}	Float	REAL[2,6]
⊞-k3	{}	{}	Float	REAL[2,6]
⊞-k2	{}	{}	Float	REAL[2,6]
	{}	{}	Float	REAL[2,6]
	{}	{}	Float	REAL[2,6]
IntErro2	0.0		Float	REAL
IntErro1	0.0		Float	REAL
In_out2	0.0		Float	REAL
In_out1	0.0		Float	REAL
h4	0.0		Float	REAL
h3	0.0		Float	REAL
⊞-col	0		Decimal	INT
alpha4	0.0		Float	REAL
alpha3	0.0		Float	REAL
alpha2	0.0		Float	REAL
alpha1	0.0		Float	REAL

Figure 6.8: Variáveis do programa

Os resultados obtidos são apresentados na seção 7.2 a seguir.

7 RESULTADOS

O destino é inexorável

Bernard Cornwell

O modelo fuzzy desenvolvido a partir das seções anteriores foi simulado utilizando o software MATLAB e implementado na bancada real via CLP Rockwell. As seções a seguir apresentam os resultados obtidos em cada caso.

7.1 SIMULAÇÕES

A planta de quatro-tanques, como apresentada no Capítulo 2, compõe um sistema capaz de ilustrar diversas dinâmicas para suas variáveis de processo. Assim, são escolhidas uma configuração em **fase mínima** e outra em **fase não-mínima** e a partir delas a modelagem e o controlador fuzzy são desenvolvidos.

7.1.1 Fase Mínima

Nesta configuração a maior parte do fluído que saí das bombas é direcionado diretamente para os tanques controlados, ou seja $\gamma_i > 0.5$. A Tabela 7.1 a seguir apresenta suas especificações.

Especificações l	Iniciais da Planta
A1, A3 (cm^2)	28
A2, A4 (cm^2)	32
a1, a3 (cm^2)	0.071
a2, a4 (cm^2)	0.057
g cm/s	981
k1	$3,33 \ cm^3/Vs$
k2	$3.35\ cm^3/Vs$
γ_1	0.60
γ_2	0.70

Table 7.1: Parâmetros da planta em fase mínima.

O modelo não linear 5.1 para esta configuração é:

$$\begin{cases} \dot{h_1} = \frac{1}{28} (0.071\sqrt{1962 * h_3} + 1,998 * v_1 - 0,071\sqrt{1962 * h_1}) \\ \dot{h_2} = \frac{1}{32} (0,057\sqrt{1962 * h_4} + 2,345 * v_2 - 0,057\sqrt{1962 * h_2}) \\ \dot{h_3} = \frac{1}{28} (1,005 * v_2 - 0,071\sqrt{1962 * h_3}) \\ \dot{h_4} = \frac{1}{32} (1,332 * v_1 - 0,057\sqrt{1962 * h_4}) \end{cases}$$
(7.1)

Escolhendo os conjuntos fuzzy {"baixo", "alto"} e definindo {5, 15} como seus representantes os

níveis 1 e 2, por combinação simples obtém-se os seguintes pontos de linearização:

Sistema	$\bar{h_1}$ (cm)	$\bar{h_2}$ (cm)	$\bar{h_3}$ (cm)	$\bar{h_4}$ (cm)	$\bar{v_1}$ (v)	$\bar{v_2}$ (v)
1	5	5	0.0334	2.9076	3.2321	0.5716
2	5	15	0.9431	1.1033	1.9910	3.0390
3	15	5	0.2229	13.0191	6.8393	-1.4773
4	15	15	0.1001	8.7228	5.5982	0.9900

Table 7.2: Pontos de Operação

$$A_{1} = \begin{bmatrix} -0.0251 & 0 & 0.3074 & 0 \\ 0 & -0.0176 & 0 & 0.0231 \\ 0 & 0 & -0.3074 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -0.0231 \end{bmatrix} \qquad B_{1} = \begin{bmatrix} 0.0714 & 0 \\ 0 & 0.0733 \\ 0 & 0.0359 \\ 0.0416 & 0 \end{bmatrix}$$
$$A_{2} = \begin{bmatrix} -0.0251 & 0 & 0.0578 & 0 \\ 0 & -0.0102 & 0 & 0.0376 \\ 0 & 0 & -0.0578 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -0.0376 \end{bmatrix} \qquad B_{2} = \begin{bmatrix} 0.0714 & 0 \\ 0 & 0.0733 \\ 0 & 0.0359 \\ 0.0416 & 0 \end{bmatrix}$$
$$A_{3} = \begin{bmatrix} -0.0145 & 0 & 0.1190 & 0 \\ 0 & -0.0176 & 0 & 0.0109 \\ 0 & 0 & -0.1190 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -0.0109 \end{bmatrix} \qquad B_{3} = \begin{bmatrix} 0.0714 & 0 \\ 0 & 0.0733 \\ 0 & 0.0359 \\ 0.0416 & 0 \end{bmatrix}$$
$$A_{4} = \begin{bmatrix} -0.0145 & 0 & 0.1775 & 0 \\ 0 & -0.0102 & 0 & 0.0134 \\ 0 & 0 & -0.1775 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -0.0134 \end{bmatrix} \qquad B_{4} = \begin{bmatrix} 0.0714 & 0 \\ 0 & 0.0733 \\ 0 & 0.0359 \\ 0.0416 & 0 \end{bmatrix}$$

Haverá então quatro regras Se-Então para composição do modelo TS final. As imagens a seguir apresentam a comparação entre os modelos não-linear 5.1, linearizado 5.2 em um ponto único e Takagi-Sugeno 5.10:

(7.2)



Figure 7.1: Nível do Tanque 1



Figure 7.2: Nível do Tanque 2

É notável que o modelo fuzzy representa de modo mais eficiente o sistema. Como dito, o modelo TS pode se aproximar o quanto se desejar do não-linear no qual se baseia. A Imagem 7.3 apresenta um modelo com 5 conjuntos para os dois níveis e a Imagem 7.4 utilizando 15. É importante notar, no entanto, que a complexidade do modelo é exponencial, devido a combinação dos conjuntos das variáveis linguísticas presentes, assim, o primeiro é composto por $25 (5^2)$ regras Se-Então e o segundo por $225 (15^2)$.



Figure 7.3: Comparação com 25 regras



Figure 7.4: Comparação com 225 regras

A partir das Equações 4.4 são desenvolvidos os controladores para cada uma das regras. A tabela a seguir apresenta os ganhos obtidos:

Regra				Ganho			
1	<i>K</i> –	-13.1962	3.0637	-3.0992	0.1430	15.0539	-1.3580
	$\Lambda =$	-5.4607	-15.2912	3.4223	0.0239	1.6964	15.9282
2	K _	-12.8885	1.0745	-1.5395	-0.0323	14.9563	-0.5608
2		-1.7706	-13.2431	1.0214	-0.0123	0.4755	15.4671
3	<i>K</i> –	-13.1962	3.0637	-3.0992	0.1430	15.0539	-1.3580
5	<i>n</i> –	-5.4607	-15.2912	3.4223	0.0239	1.6964	15.9282
		-12.8885	1.0745	-1.5395	-0.0323	14.9563	-0.5608
-		-1.7706	-13.2431	1.0214	-0.0123	0.4755	15.4671
							-

Table 7.3: Ganhos Obtidos

Os ganhos são sintonizados para o sistema na forma:



Figure 7.5: Espaço de estados da planta controlada

Os níveis controlados e as tensões, em volts, das bombas podem ser observados nas imagens a seguir:



Figure 7.6: Nível H1 Controlado







Figure 7.8: Sinal de saída do controlador - v1



Figure 7.9: Sinal de saída do controlador - v2

No entanto, é importante notar que o controle desenvolvido até aqui não leva em consideração os limites(5 V) dos atuadores (bomba), conforme mostra a saturação ocorrida nas Figuras 7.8 e 7.9. Incluindo-a ao modelo, tem-se:



Figure 7.10: Nível H1 Controlado - Com saturação do Controlador



Figure 7.11: Nível H2 Controlado - Com saturação do Controlador



Figure 7.12: Sinal de saída do controlador - v1



Figure 7.13: Sinal de saída do controlador - v2

Para aliviar a ultrapassagem, dada pelo efeito windup, utiliza-se a saturação simples dos inte-

gradores nos momentos em que as variáveis manipuladas alcançam seus limites de atuação. Os gráficos a seguir ilustram:



Figure 7.14: Nível H1 Controlado - Com Anti-Windup



Figure 7.15: Nível H2 Controlado - Com Anti-Windup



Figure 7.16: Sinal de saída do controlador - v1



Figure 7.17: Sinal de saída do controlador - v2

Nota-se que inicialmente ocorre uma oscilação muito brusca do sinal de entrada dos atuadores. Isso ocorre porquê o erro inicial do sistema é muito alto, o que joga o sinal de entrada para valores bastante elevados. O controle anti-windup implementado é muito simples e tenta manter o sinal em níveis aceitáveis de funcionamento. O que observa-se na parte sombreada é portanto essa divergência entre a saída dada pelo ganho e a regulação dos saturadores.

7.1.2 Fase Não-Mínima

Ao contrário da configuração anterior, nesta a maior parte do fluído que saí das bombas é direcionado para os tanques superiores, ou seja $\gamma_i < 0.5$. A Tabela 7.4 a seguir apresenta as especificações da planta simulada.

O modelo não linear 5.1 para esta configuração é dado por:

$$\begin{cases} \dot{h_1} = \frac{1}{28} (0.071\sqrt{1962 * h_3} + 1,3545 * v_1 - 0,071\sqrt{1962 * h_1}) \\ \dot{h_2} = \frac{1}{32} (0.057\sqrt{1962 * h_4} + 1,1186 * v_2 - 0,057\sqrt{1962 * h_2}) \\ \dot{h_3} = \frac{1}{28} (2,1714 * v_2 - 0,071\sqrt{1962 * h_3}) \\ \dot{h_4} = \frac{1}{32} (1,7955 * v_1 - 0,057\sqrt{1962 * h_4}) \end{cases}$$
(7.3)

De forma similar, escolhendo os conjuntos fuzzy {"baixo", "alto"} e definindo {5, 15} como seus representantes os níveis 1 e 2, tem-se os seguintes pontos de linearização:

Especificações Iniciais da Planta		
A1, A3 (cm^2)	28	
A2, A4 (cm^2)	32	
a1, a3 (cm^2)	0.071	
a2, a4 (cm^2)	0.057	
$g \ cm/s$	981	
k1	$3,15 \ cm^3/Vs$	
k2	$3.29 \ cm^3/Vs$	
γ_1	0.43	
γ_2	0.34	

Table 7.4: Parâmetros da planta em fase não-mínima

Table 7.5: Pontos de operação

Sistema	$\bar{h_1}$ (cm)	$\bar{h_2}$ (cm)	$\bar{h_3}$ (cm)	$\bar{h_4}$ (cm)	$\bar{v_1}$ (v)	$\bar{v_2}$ (v)
1	5	5	2.0804	1.7175	1.8428	2.0890
2	5	15	0.0321	15.9038	5.6078	-0.2595
3	15	5	16.9727	0.1661	-0.5730	5.9668
4	15	15	6.2413	5.1525	3.1919	3.6183

$$A_{1} = \begin{bmatrix} -0.0251 & 0 & 0.0389 & 0 \\ 0 & -0.0176 & 0 & 0.0301 \\ 0 & 0 & -0.0389 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -0.0301 \end{bmatrix} \qquad B_{1} = \begin{bmatrix} 0.0484 & 0 \\ 0 & 0.0350 \\ 0 & 0.0775 \\ 0.0561 & 0 \end{bmatrix}$$
$$A_{2} = \begin{bmatrix} -0.0251 & 0 & 0.3134 & 0 \\ 0 & -0.0102 & 0 & 0.0099 \\ 0 & 0 & -0.3134 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -0.0099 \end{bmatrix} \qquad B_{2} = \begin{bmatrix} 0.0484 & 0 \\ 0 & 0.0350 \\ 0 & 0.0775 \\ 0.0561 & 0 \end{bmatrix}$$
$$A_{3} = \begin{bmatrix} -0.0145 & 0 & 0.0136 & 0 \\ 0 & -0.0176 & 0 & 0.0968 \\ 0 & 0 & -0.0136 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -0.0968 \end{bmatrix} \qquad B_{3} = \begin{bmatrix} 0.0484 & 0 \\ 0 & 0.0350 \\ 0 & 0.0775 \\ 0.0561 & 0 \end{bmatrix}$$
$$A_{4} = \begin{bmatrix} -0.0145 & 0 & 0.0225 & 0 \\ 0 & -0.0102 & 0 & 0.0174 \\ 0 & 0 & -0.0225 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -0.0174 \end{bmatrix} \qquad B_{4} = \begin{bmatrix} 0.0484 & 0 \\ 0 & 0.0350 \\ 0 & 0.0775 \\ 0.0561 & 0 \end{bmatrix}$$
(7.4)

As imagens a seguir apresenta a comparação entre os modelos não-linear 5.1, linearizado 5.2 em um ponto único e Takagi-Sugeno 5.10:



Figure 7.18: Nível do Tanque 1



Figure 7.19: Nível do Tanque 2

Percebe-se novamente que o sistema Takagi-Sugeno apresenta resultados mais próximos do real na maior parte do tempo. Aumentando a quantidade de regras obtém-se resultados cada vez melhores. As imagens a seguir apresentam os modelos com 5 e com 15 pontos linearização



Figure 7.20: Comparação com 25 regras TS



Figure 7.21: Comparação com 225 regras TS

A partir das Equações 4.4 são desenvolvidos os controladores para cada uma das regras. A tabela a seguir apresenta os ganhos obtidos:

Regra	Ganho
1	$K = \begin{bmatrix} 490.5249 & -805.4358 & 366.4860 & -439.5865 & 0.3923 & 19.9419 \\ -385.9505 & 484.5975 & -230.7682 & 333.2462 & 10.4116 & -4.9420 \end{bmatrix}$
2	$K = \begin{bmatrix} 0.9652 & -1.5850 & 0.7224 & -0.8567 & -0.0047 & 0.0357 \\ -0.2384 & 0.3018 & -0.1458 & 0.2055 & 0.0069 & -0.0025 \end{bmatrix}$
3	$K = \begin{bmatrix} 490.5249 & -805.4358 & 366.4860 & -439.5865 & 0.3923 & 19.9419 \\ -385.9505 & 484.5975 & -230.7682 & 333.2462 & 10.4116 & -4.9420 \end{bmatrix}$
4	$K = \begin{bmatrix} 0.9652 & -1.5850 & 0.7224 & -0.8567 & -0.0047 & 0.0357 \\ -0.2384 & 0.3018 & -0.1458 & 0.2055 & 0.0069 & -0.0025 \end{bmatrix}$

Table 7.6: Ganhos Obtidos

Os níveis controlados e as tensões em volts controladas podem ser observados nas imagens a seguir:



Figure 7.22: Nível H1 Controlado



Figure 7.23: Nível H2 Controlado



Figure 7.24: Sinal de saída do controlador - v1



Figure 7.25: Sinal de saída do controlador v2

No entanto, é importante notar que o controle desenvolvido até aqui não leva em consideração os

limites(5 V) dos atuadores (bomba), conforme mostra a saturação ocorrida nas Figuras 7.24 e 7.25.. Incluindo-a ao modelo, tem-se:



Figure 7.26: Nível H1 Controlado - Com saturação do Controlador



Figure 7.27: Nível H2 Controlado - Com saturação do Controlador



Figure 7.28: Sinal de saída do controlador - v1



Figure 7.29: Sinal de saída do controlador - v2

Para aliviar a ultrapassagem, dada pelo efeito *windup*, utiliza-se a saturação simples dos integradores nos momentos em que as variáveis manipuladas alcançam seus limites de atuação. Os gráficos a seguir ilustram:



Figure 7.30: Nível H1 Controlado - Com Anti-Windup



Figure 7.31: Nível H2 Controlado - Com Anti-Windup



Figure 7.32: Sinal de saída do controlador - v1



Figure 7.33: Sinal de saída do controlador - v2

7.2 IMPLEMENTAÇÃO NA BANCADA

Seguindo os procedimentos descritos no Capítulo 6, para o sistema atuando em fase-mínima nas regiões dos pontos dados pelas Tabelas 6.1 e 6.2, cjujos os ganhos obtidos na Tabela 6.3 são implementados e um degrau de referência para as alturas h1 = 15 e h2 = 15, observa-se:



Figure 7.34: Nível H1 Controlado - Real






Figure 7.36: Sinal de saída do controlador - v1



Figure 7.37: Sinal de saída do controlador - v2

Nota-se que o comportamento geral do sistema tende a se estabilizar em torno da referência desejada. A forma oscilatória da resposta, não prevista no modelo, ocorre principalmente porque apesar do sinal de controle enviado, as bombas possuem uma zona de atuação que começa a funcionar apenas para sinais superiores à 30%. Isso faz com que o erro continue aumentando até que se obtenha entradas superiores à este valor, o que gera a resposta observada.

8 CONCLUSÃO

Há momentos, e você chega a esses momentos, em que de repente o tempo para e acontece a eternidade.

Fiodor Dostoievski

Neste trabalho foi realizado o desenvolvimento de controladores fuzzy para o sistema de quatrotanques. Iniciou-se com as modelagens não-linear e linear do sistema. Em seguida, partindo da teoria fuzzy e dos modelos Takagi-Sugeno, foram estudadas suas aplicações e o desenvolvimento sistemático de controladores via LMIs.

O CLP Rockwell foi instalado e integrado à bancada, juntamente com os módulos de entrada e saída de dados utilizados. Seguiu-se a integração aos softwares de desenvolvimento e as configurações de comunicação entre eles. Os algoritmos para controle da banca visam puramente a estabilidade em regime permanente.

Por fim, foram simulados os modelos TS, para validação em relação aos resultados esperados. Em seguida, simulou-se os controladores desenvolvidos a partir deles aplicados ao modelo não linear. Por fim, a implementação em bancada e seus resultados foram observados.

8.1 OBJETIVOS

O objetivo geral de desenvolver o controlador fuzzy foi obtido e testado, os resultados simulados dos modelos demonstraram comportamento eficiente e bastante confiável. A aplicação real dos métodos propostos por Takagi-Sugeno à planta de quatro tanques foi realizada e a interpolação dos múltiplos ganhos utilizando as linguagens disponíveis no CLP Rockwell instalado foi desenvolvida. Os resultados da implementação não seguiram os simulados em decorrência das faixas de operações da bomba e de suas limitações reais, que não foram acrescentadas ao modelo para manter a simplicidade do projeto.

8.2 TRABALHOS FUTUROS

Para trabalhos futuros indica-se a inclusão de critérios de desempenho específicos aos controladores como ultrapassagem percentual e tempo de assentamento. Além disso, a utilização de restrições de entrada na sintonia realizando um controle anti-windup mais eficaz. Como visto, o modelo TS pode aproximar-se tanto quanto se queira do real, assim, novas estratégias de identificação do sistema, mais claras em vários pontos, tornariam o projeto do controlador mais preciso. Além disso, deveria-se incluir a zona morta da bomba no modelo para delegar ao controlador uma estratégia que elimine as oscilações observadas nos resultados obtidos, gerando assim um controle mais eficaz.

- [1] L. A. Zadeh, "Fuzzy sets ans system," 1965.
- [2] T. Takagi and M. Sugeno, "Fuzzy identification of systems and its applications to modeling and control," *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, vol. 15, no. 1, pp. 116 – 132, 1985.
- [3] K. H. Johansson, A. Horch, O. Wijk, and A. Hansson, "Teaching multivariable control using the quadruple-tank process," 1999.
- [4] RSLinx Classic Getting Results Guide, Allan-Bradley and Rocwell Automation, 2014.
- [5] User Manual EtherNet/IP Network Configuration, Allan-Bradley and Rocwell Automation, 2014.
- [6] M. Sugeno and G. T. Kang, "Structure identification of fuzzy model," 1986.
- [7] L. A. Mozelli, "Controle fuzzy para sistemas takagi-sugeno: Condições aprimoradas e aplicações," 2008.
- [8] A. M. Lyapunov, "The general problem of stability of motion," 1992.
- [9] K. Tanaka and H. O. Wang, "Fuzzy control systems design and analysis: A linear matrix inequality approach," 2010.
- [10] H. O. Wang and K. Tanaka, "An lmi-based stable fuzzy control of nonlinear systems and its application to control of chaos," *Proceedigns of 5th IEEE International Conference on Fuzzy Systems*, 1996.

A CÓDIGOS UTILIZADOS

A.1 MATLAB

A.1.1 Planta Simulada

```
function [A1,A2,A3,A4,a1,a2,a3,a4,g,k1,k2,gamma1,gamma2] = planta()
% Tank Specs
A1 = 28;
A2 = 32;
A3 = 28;
A4 = 32;
a1 = 0.071;
a2 = 0.057;
a3 = 0.071;
a4 = 0.057;
kc = 1;
g = 981;
% Minimum Phase
% Pump Specs
k1 = 3.33;
k2 = 3.35;
% Gamas
gamma1 = 0.60;
gamma2 = 0.70;
% % Non Minimum Phase
% Pump Specs
% k1 = 3.15;
% k2 = 3.29;
00
% % Gamas
% gamma1 = 0.43;
% gamma2 = 0.34;
```

```
end
```

A.1.2 Modelo TS com 4 Regras

```
function output = mainTS2()
% Fuzzy Sets
vec_h1 = [5 15];
vec_h2 = [5 15];
```

```
% System to Each Point
[Ai, Bi, vec_v1, vec_v2, vec_h3, vec_h4] = fuzzy_pontos_v2(vec_h1,vec_h2);
vec_v1
vec_v2
vec_h3
vec_h4
h01 = 5;
h02 = 5;
h03 = 0.0334;
h04 = 2.9076;
v01 = 3.2321;
v02 = 0.5716;
% Solving
samp_time = 0.01;
final_time = 1200;
tot_samps = final_time/samp_time;
t = linspace(0, final_time, tot_samps);
[t,Hv] = ode45(@quadtank,t,[h01 h02 h03 h04]);
% Vizualization
y = [Hv(:, 1) Hv(:, 2)];
% figure
% plot(t,y(:,1),'--b', 'LineWidth',2);
% title('Modelo TS')
% ylabel('Altura (cm)');
% xlabel('Tempo (s)');
% legend('h1 TS [5 15]');
% grid on
00
% figure
% plot(t,y(:,2),'--r', 'LineWidth',2);
% title('Modelo TS')
% ylabel('Altura (cm)');
% xlabel('Tempo (s)');
% legend('h2 TS [5 15]');
% grid on
mTS2_h = Hv;
save('mainTS2.mat');
% ---- Fuzzy Takagi-Sugeno Model ---- %
function dh = quadtank(t,h)
% Inference System
alphas = fuzzy_pertinencia(h(1), h(2), vec_h1, vec_h2);
A = zeros(4, 4);
B = zeros(4, 2);
resp = zeros(size(h));
```

```
% Inputs
u = [v1(t); v2(t)];
for i= 1:size(alphas, 1)
   for j= 1:size(alphas,2)
        A = A + alphas(i,j) * Ai(:,:,i,j);
8
        B = B + alphas(i,j) * Bi(:,:,i,j);
8
       resp = resp + alphas(i,j) * (Ai(:,:,i,j)*[h(1)-vec_h1(i); h(2)-vec_h2(j); h(3)-vec_h3
   end
end
% Result System
% dh = A \star h + B \star u;
dh = resp;
end
% ---- Inputs ---- %
function v11 = v1(t)
   if (t < 100)
       v11 = v01;
   else
       v11 = v01+2;
   end
end
function v22 = v2(t)
   if (t < 500)
       v22 = v02;
   else
       v22 = v02+2;
   end
end
end
A.1.3 Função de Cálculo dos "r" Sistemas
```

```
function [As, Bs, V1s, V2s, H3s, H4s] = fuzzy_pontos_v2(vec_h1, vec_h2)
[A1,A2,A3,A4,a1,a2,a3,a4,g,k1,k2,gamma1,gamma2] = planta();
outA = zeros(4,4,length(vec_h1),length(vec_h2));
outB = zeros(4,2,length(vec_h1),length(vec_h2));
outV1 = zeros(length(vec_h1),length(vec_h2));
outV2 = zeros(length(vec_h1),length(vec_h2));
outH3 = zeros(length(vec_h1),length(vec_h2));
outH4 = zeros(length(vec_h1),length(vec_h2));
for i1 = 1:length(vec_h1)
```

```
hp1 = vec_h1(i1);
    for i2 = 1:length(vec_h2)
        hp2 = vec_h2(i2);
        v2 = ((a1*sqrt(2*g*hp1)*((gamma1-1)/gamma1))+ a2*sqrt(2*g*hp2))*(gamma1/(k2*(gamma1+g
        v1 = (a1*sqrt(2*g*hp1) + (gamma2-1)*(k2*v2))/(gamma1*k1);
        hp3 = (1/(2*g))*((((1-gamma2)*k2*v2)/a3)^2);
        hp4 = (1/(2*g))*((((1-gamma1)*k1*v1)/a4)^2);
        T1 = (A1/a1) *sqrt(2*hp1/g);
        T2 = (A2/a2) * sqrt (2 * hp2/g);
        T3 = (A3/a3) * sqrt (2 * hp3/g);
        T4 = (A4/a4) * sqrt (2 * hp4/g);
        A = [-(1/T1) \ 0 \ (A3/(A1*T3)) \ 0;
              0 - (1/T2) 0 (A4/(A2 \star T4));
              0 \ 0 \ -(1/T3) \ 0;
              0 0 0 - (1/T4)];
        B = [gamma1 + k1/A1 0;
            0 gamma2*k2/A2;
             0 (1 - gamma2) *k2/A3;
             (1 - gamma1) *k1/A4 0];
        outA(:,:,i1,i2) = A;
        outB(:,:,i1,i2) = B;
        outV1(i1,i2) = v1;
        outV2(i1,i2) = v2;
        outH3(i1,i2) = hp3;
        outH4(i1,i2) = hp4;
    end
end
As = outA;
Bs = outB;
V1s = outV1;
V2s = outV2;
H3s = outH3;
H4s = outH4;
```

A.1.4 Função de Cálculo da Pertinências

```
u1(1) = 1;
elseif (h1t >= vec_h1(length(vec_h1)))
   ul(length(vec_h1)) = 1;
else
   for i = 1:(length(vec_h1)-1)
       if((hlt >= vec_hl(i)) && (hlt < vec_hl(i+1)))</pre>
           left = (i>2) * (i - 1) + 1;
           ul(i) = trimf(hlt, [vec_hl(left) vec_hl(i) vec_hl(i+1)]);
           u1(i+1) = 1 - u1(i);
       end
   end
end
% Triang. Membership to H2
u2 = zeros(1,length(vec_h2));
if(h2t <= vec_h2(1))
   u2(1) = 1;
elseif (h2t >= vec_h2(length(vec_h2)))
   u2(length(vec_h2)) = 1;
else
   for i = 1: (length(vec_h2) - 1)
       if((h2t >= vec_h2(i)) && (h2t < vec_h2(i+1)))
           left = (i>2) * (i - 1) + 1;
           u2(i) = trimf(h2t, [vec_h2(left) vec_h2(i) vec_h2(i+1)]);
           u2(i+1) = 1 - u2(i);
       end
   end
end
% Alphas
alphas = (u1') * u2;
```

A.1.5 Simulink de Comunicação OPC





A.2 TEXTO ESTRUTURADO

A.2.1 SUBROTINA: FuzzyInputCalc

```
SBR(h1, h2, h3, h4, erro1, erro2);
   h11 := 12;
    h12 := 16;
    h21 := 12;
    h22 := 16;
    IF h1 < h11 THEN
       u11 := 1;
        u12 := 0;
    ELSIF h1 > h12 THEN
       u11 := 0;
        u12 := 1;
    ELSE
        u12 := (h1 - h11)/(h12 - h11);
        ull := 1 - ul2;
    END_IF;
    IF h2 < h21 THEN
       u21 := 1;
        u22 := 0;
    ELSIF h2 > h22 THEN
        u21 := 0;
        u22 := 1;
    ELSE
```

```
u22 := (h2 - h21)/(h22 - h21);
    u21 := 1 - u22;
END_IF;
alpha1 := u11*u21;
alpha2 := u11*u22;
alpha3 := u12*u21;
alpha4 := u12*u22;
k1[0,0] := -10.1267;
k1[0,1] := -0.1726;
k1[0,2] := -0.0693;
k1[0,3] := -0.0304;
k1[0,4] := 7.4632;
k1[0,5] := 0.0782;
k1[1,0] := 0.4704;
k1[1,1] := -8.9962;
k1[1,2] := 0.0234;
k1[1,3] := -0.0081;
k1[1,4] := -0.1735;
k1[1,5] := 11.3821;
k2[0,0] := -9.7178;
k2[0,1] := -0.2288;
k2[0,2] := -0.0433;
k2[0,3] := -0.0878;
k2[0,4] := 7.1828;
k2[0,5] := 0.0979;
k2[1,0] := 0.5970;
k2[1,1] := -8.9866;
k2[1,2] := -0.0014;
k2[1,3] := -0.0096;
k2[1,4] := -0.2192;
k2[1,5] := 11.3719;
k3[0,0] := -10.1655;
k3[0,1] := -0.1445;
k3[0,2] := -0.0628;
k3[0,3] := -0.0301;
k3[0,4] := 7.4634;
k3[0,5] := 0.0680;
k3[1,0] := 0.3944;
k3[1,1] := -8.7470;
k3[1,2] := 0.0221;
k3[1,3] := -0.0071;
k3[1,4] := -0.1460;
k3[1,5] := 11.0130;
k4[0,0] := -9.7327;
k4[0,1] := -0.2180;
k4[0,2] := -0.0472;
k4[0,3] := -0.0874;
k4[0,4] := 7.1831;
```

```
k4[0,5] := 0.0939;
k4[1,0] := 0.5519;
k4[1,1] := -8.7291;
k4[1,2] := 0.0082;
k4[1,3] := -0.0090;
k4[1,4] := -0.2028;
k4[1,5] := 11.0068;
FOR row:=0 TO 1 BY 1 DO
    FOR col:=0 TO 5 BY 1 DO
        K[row,col] := alpha1*k1[row,col] + alpha2*k2[row,col];
        K[row,col] := K[row,col] + alpha3*k3[row,col] + alpha4*k4[row,col];
    END FOR;
END_FOR;
ul := -K[0,0]*h1 - K[0,1]*h2 - K[0,2]*h3 - K[0,3]*h4 + K[0,4]*erro1 + K[0,5]*erro2;
u2 := -K[1,0]*h1 - K[1,1]*h2 - K[1,2]*h3 - K[1,3]*h4 + K[1,4]*erro1 + K[1,5]*erro2;
IF (u1 < 0) THEN
   Bombal := 0;
    IF (h1 > ref1) THEN
        EnableInt1 := 0;
   ELSE
        EnableInt1 := 1;
   END_IF;
ELSIF (u1 > 3.5) THEN
    Bombal := 70;
    IF (h1 < ref1) THEN
       EnableInt1 := 0;
   ELSE
       EnableInt1 := 1;
    END_IF;
ELSE
    Bombal := u1*20;
    EnableInt1 := 1;
END_IF;
IF (u2 < 0) THEN
    Bomba2 := 0;
    IF (h2 > ref2) THEN
       EnableInt2 := 0;
   ELSE
       EnableInt2 := 1;
    END_IF;
ELSIF (u2 > 3.5) THEN
    Bomba2 := 70;
    IF (h1 < ref1) THEN
       EnableInt2 := 0;
    ELSE
        EnableInt2 := 1;
    END_IF;
ELSE
    Bomba2 := u2*20;
```

```
EnableInt1 := 1;
END_IF;
RET();
```